

2024 r.				
Parametr	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone biologicznie		
	Stężenie	Stężenie	Redukcja [%]	Warunki dopuszczalne
BZT₅ [mg O₂/dm³]	508	3,0	99,4	15
ChZT [mg O₂/dm³]	1 067	33,6	96,9	125
Zawiesina ogólna [mg/dm³]	521	5,1	99,0	35
Azot ogólny [mg N/dm³]	102,0	8,8	91,4	10
Fosfor ogólny [mg P/dm³]	11,0	0,30	97,3	1