

2023 r.

Parametr	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone biologicznie		
	Stężenie	Stężenie	Redukcja [%]	Warunki dopuszczalne
BZT₅ [mg O₂/dm³]	518	2,7	99,5	15
ChZT [mg O₂/dm³]	1 078	32,5	97,0	125
Zawiesina ogólna [mg/dm³]	553	4,6	99,2	35
Azot ogólny [mg N/dm³]	102,5	8,7	91,5	10
Fosfor ogólny [mg P/dm³]	10,8	0,33	96,8	1